



## COMITÉ PREVENCIÓN 2025.03.20

### CUESTIONES PLANTEADAS AL SERVICIO DE PLANIFICACIÓN Y OBRAS:

#### **SINDICATO CCOO**

Bizkaia

#### FISCALÍA PROVINCIAL (Henao 9)

- **PERSIANA QUE PERMANECE CERRADA EN LA PUERTA DEL CHAFLÁN**

Esta puerta estaba prevista en el proyecto de obras como tercera salida de evacuación del edificio en caso de emergencia. Sin embargo, el Plan de Autoprotección del edificio no lo contempla como tal, ya que, por normativa, es suficiente con las otras 2 salidas del edificio existentes. El Servicio de Seguridad tomó la decisión de inhabilitar dicha puerta dejando la persiana bajada con el fin de eliminar una posible vía de entrada sin control de seguridad.

- **INFORMACIÓN SOBRE LA SITUACIÓN DE LAS OBRAS DE LOS DIFERENTES EDIFICIOS DE BILBAO**

No es objeto de esta reunión.

#### **SINDICATO CSIF de Araba**

#### PJ GASTEIZ

- **REPARACIÓN DE VENTANAS EN REGISTRO Y REPARTO, FISCALÍA DE MENORES, JUZGADO DE VIOLENCIA Y ARCHIVO PLANTA 5ª**

Se procederá a su ejecución próximamente.

- **MOQUETA**

La sustitución de la moqueta por losetas de vinilo se está llevando a cabo por fases en función del presupuesto disponible.

- **LA VENTANA CON ESPEJO EN SALA DE VISTAS DE MENORES CHOCA CON LAS SILLAS**

Se estudiará una mejor disposición.

- **ELECTRICIDAD ESTÁTICA**

Esperamos que esto mejore con el nuevo suelo de vinilo.

- **FALTA DE ESPACIO EN EL JUZGADO DECANO Y JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN (P3ª)**

Se tendrá en cuenta en la posible redistribución derivada del cumplimiento del NUMO.

- **PLACAS TECHO SERVICIO COMÚN DE EJECUCIÓN CIVIL INICIO Y APREMIO**  
Se incluirá en próximas actuaciones.

## **SINDICATO LAB**

### **PJ GASTEIZ**

- **ACRISTALAMIENTO DESPACHOS UPAD SOCIAL Nº1**  
Se estudiará esta actuación dentro de la reorganización de los espacios para el NUMO.
- **MOQUETA**  
La sustitución de la moqueta por losetas de vinilo se está llevando a cabo por fases en función del presupuesto disponible.

### **PJ BUENOS AIRES**

- **MAMPARA DE DUCHA DEL BAÑO DE MUJERES EN EL JUZGADO DE GUARDIA**  
Se prevé esté ejecutado antes del verano.
- **GRIFOS DE LA DUCHA DE HOMBRES**  
Pasaremos a revisarlo lo antes posible.
- **VENTANAS PRACTICABLE EN TODOS LOS DESPACHOS**  
Esta actuación se está llevando a cabo por fases en función del presupuesto disponible.

### **FISCALÍA PROVINCIAL Henao 9**

- **PUERTAS DE EMERGENCIA Y PLAN DE AUTOPROTECCIÓN**

La puerta ubicada en el chaflán del edificio estaba prevista en el proyecto de obras como tercera salida de evacuación del edificio en caso de emergencia. Sin embargo, el Plan de Autoprotección del edificio no lo contempla como tal, ya que, por normativa, es suficiente con las otras 2 salidas del edificio existentes.

El Servicio de Seguridad tomó la decisión de inhabilitar dicha puerta dejando la persiana bajada con el fin de eliminar una posible vía de entrada sin control de seguridad.

Oihane Arbaiza del Barrio  
Responsable de Planificación y Obras